

A nyilatkozat száma: /2008.

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

BETON JÁRDALAP MSZ 4755:1990 SZERINTI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

(A 3/2003.(I.25) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5.sz. melléklete szerint)

A szállító (forgalmazó) megnevezése : YORK STONE Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

- címe : 4242 Hajdúhadház, Vásár tér 3.

A termék szabványos megnevezése : Kavicsbeton járdalap 45x45 I. MSZ 4755

A gyártás dátuma:

A minőségvizsgálatot végezte : ÉMI Kht. Debreceni Minőségellenőrző Állomása

A vizsgálati jegyzőkönyv száma : M-415/2/2008. kelte: 2008. július 14.

ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KFT.
DEBRECENI MINŐSÉGELLENŐRZŐ ÁLLOMÁS
4031 Debrecen, Környögtér sor 1-3.
Telefon: 52/ 517-550 Fax: 52/ 517-551

Termékjellemzők:

- méretpontosság : tűréshatár: hosszúságnál és szélességnél: +3, -4
vastagságnál: +5, -2
- alak szempontjából: szögtorzulás: legfeljebb 2 mm
oldalélek egyenestől való eltérése: szabálytalan
- épség szempontjából: csorbulások: legfeljebb 5 mm mély / 6 db
lyukacsoosság: legfeljebb 5 mm átmérőjű/ 16 db
- hajlító-húzó szilárdság szempontjából: legalább 2,0 N/mm²
- fagyállóság: f 25 -ös fagyállósági fokozatnak megfelel

Vonatkozó vizsgálati szabványok : MSZ 4755: 1990
MSZ 4715-3: 1972

A megfelelőségi nyilatkozat érvényessége: 1 év.

A megfelelőségi nyilatkozat aszámlaszámon illetve
a.....számú szállítólevélen szereplő X.....X..... mm méretű,
összesen.....db beton járdalapra vonatkozik.